


# Bescheinigung über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 5 & 7



	MWh	Deckungs- anteil DA	Pflicht- anteil PA	Erfüllungs- grad EG
<b>Wärmenetzeinspeisung gesamt</b>	<b>34.747</b>			
aus Kraft-Wärme-Kopplung:	33.044	95%		
hiervon aus fossilen Brennstoffen				
hiervon aus Erdgas	9.622	28%	50%	55%
hiervon aus Kohle			50%	
hiervon aus Heizöl			50%	
hiervon aus fester/flüssiger Biomasse	23.422	67%	50%	135%
hiervon aus Biogas/Biomethan			30%	
aus sonstigen Wärmeerzeugern:				
aus Biomassekesseln			50%	
Abwärme			50%	
Solarstrahlung			15%	
Tiefengeothermie			50%	
aus Erdgaskesseln				
aus Heizölkesseln	1.703	5%		
<b>insgesamt aus erneuerbaren Energien</b>	<b>23.422</b>	<b>67%</b>		
<b>Erfüllungsgrad der Fernwärme EG<sub>FW</sub></b>				<b>190%</b>

Name des Wärmenetzbetreibers	Gemeindewerke Enkenbach-Alsenborn
Name des Wärmenetzes	Fernwärmenetz Enkenbach-Alsenborn
Verantwortliche Betriebsleiterin	Anita Frank
E-Mail	<a href="mailto:anita.frank@enkenbach-alsenborn.de">anita.frank@enkenbach-alsenborn.de</a>
Datenbasis / ggfs. Zeitraum	Betriebsdaten über 3 Jahre (Berechnung vom 16. Juni 2021)
Diese Bescheinigung ist gültig bis	16. Juni 2031

Enkenbach-Alsenborn 15. 03. 2022

(Anita Frank)  
Werkleiterin

Gemeindewerke  
Enkenbach-Alsenborn  
Hauptstraße 18  
67677 Enkenbach-Alsenborn

Ort, Datum

Unterschrift des Wärmenetzbetreibers

Die Berechnung der Zusammensetzung der Wärme wurde von der **greencert. Umweltgutachter GmbH** durchgeführt.

green



Dettingen an der Erms, den  
4. März 2022

Ort, Datum

Dipl.-Ing. Peter Vaßen VDI  
Geschäftsführer, Umweltgutachter

Berechnung bestätigt durch:

*Matthias Hildebrand*  
Matthias Hildebrand

zugelassener Gutachter nach FW609  
Energie Baden-Württemberg AG  
Durlacher Allee 93  
76131 Karlsruhe